

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ Школы №37
Барина Т.Ю.
Барина Т.Ю.
«29» декабря 2016 г.



Памятка (инструкция) **для лиц, ответственных за обеспечение пожарной** **безопасности помещений, о порядке противопожарного** **осмотра и закрытия помещений после окончания работы.**

В целях устранения причин, способных вызвать в помещении пожар в нерабочее время, а также в целях обеспечения начала следующего рабочего дня в пожаробезопасных для людей условиях труда – **все помещения** после окончания в них работы перед их закрытием на ночное, нерабочее время, а также на выходные и праздничные дни – **должны быть проверены и осмотрены по следующей схеме:**

1. Проверить, чтобы все помещения были тщательно убраны от производственных и других горючих отходов, а неиспользованные материалы убраны с рабочих мест и сданы на склад;
2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, выходы;
3. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях эвакуации и эвакуационных выходов, а также исправное состояние устройств для самозакрывания противодымных дверей;
4. Проверить наличие и соответствие ключей в непосредственной близости от аварийных, запасных выходов, а также от замков оконных решеток, открывающихся на петлях;
5. Проверить наличие и сохранность огнетушителей, оснастки пожарных кранов, а также освободить к ним подходы;
6. В случае обнаружения емкостей с горючими жидкостями или пустой тары из-под лакокрасочных материалов, а также промасленной обтирочной ветоши или баллонов с горючими газами — незамедлительно удалить их из помещений в специальные места сбора и хранения;
7. Закрыть окна, форточки и двери в подсобные помещения;
8. Удалить от электрооборудования все виды горючих веществ и материалов на пожаробезопасное расстояние не менее 0,5 м;
9. Обесточить все электроприборы, оборудование, освещение пожаробезопасным способом с учетом последовательного задействования всех конструктивных ступеней отключения электропитания потребителей тока, предусмотренных требованиями руководств по эксплуатации заводов-изготовителей для каждого конкретного электротехнического изделия;
10. Лицам, проводившим осмотр помещений, при наличии противопожарных недочетов до их устранения помещения закрывать категорически запрещается. В

случае принципиальной невозможности устранения какого-либо недочета о нем делается соответствующая запись в журнале (произвольной формы) противопожарного осмотра и **докладывается дежурным службам** организации для принятия мер по усилению контроля за объектом в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные дни.

Разработал
преподаватель-организатор ОБЖ

/Журавлев А.В./